

Warta, 12.11.2021 r.

Gmina Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
98-290 Warta

WOA.271.12.2021.Zp

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego BZP, Platformie Zakupowej i BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie w dniu 29.10.2021 roku na wykonanie zadania pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Warta.

W związku z wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ ww. postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 Pzp udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ.

Pyt. 1 Co zamawiający rozumie poprzez zakończenie zadania?

- a) Czy wykonanie kompletnej instalacji i złożenie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Operatora Sieci Dystrybucji?
- b) Czy wykonanie kompletnej instalacji i złożenie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Operatora Sieci Dystrybucji, doprowadzenie do wymiany licznika i uruchomienie instalacji?

Odp. pyt. 1 Zakończenie zadania wykonanie kompletnej instalacji, uruchomionej i odebranej protokołem bezusterkowym, przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych osób, skuteczne dokonanie zgłoszenia pozbawionego braków instalacji do OSD i PSP.

Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe?

Odp. pyt. 2 Zamawiający nie dopuszcza płatności zaliczkowych.

Pyt. 3 Proszę o podanie minimalnych wymiarów modułów. Podanie tak dokładnych wymiarów uniemożliwia zastosowanie jakichkolwiek innych niż te w projekcie.

Odp. pyt. 3 Podane w specyfikacji warunków zamówienia wymiary modułów należy traktować jako minimalne.

Pyt. 4 Czy podane w audycie moce instalacji są mocami minimalnymi? Padanie dokładnych mocy uniemożliwia zastosowanie innych modułów niż te o mocy 360Wp.

Odp. pyt. 4 Podane w specyfikacji warunków zamówienia moce modułów należy traktować jako minimalne.

Pyt. 5 Jakie elementy ma obejmować 10 letni okres gwarancji na pozostały osprzęt?

Odp. pyt. 5 Zamawiający wymaga udzielenia minimalnej gwarancji 10 lat na wszystkie elementy instalacji poza modułami i falownikami.

Pyt. 6 Czy Zamawiający dopuszcza, zamiast stosowania konstrukcji balastowej, konstrukcję kotwioną do poszycia dachu? Jeżeli połaci dachu są nachylone pod kątem większym niż 5 stopni niemożliwy jest montaż systemu balastowego ponieważ żaden producent konstrukcji nie udzieli na nią gwarancji.

Odp. pyt. 6 Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jedynie w wyjątkowych wypadkach. W tej sytuacji ilość przebić poszycia dachu należy ograniczyć do niezbędnego minimum np. poprzez wykonanie podkonstrukcji wsporczej dla posadowienia na niej konstrukcji mocowania modułów.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert zostaje zmieniony z 16.11.2021 r. do godz. 11:00 na 18.11.2021 r. do godz. 11:00. Ulega zmianie również termin otwarcia ofert z 16.11.2021 r. godz. 12:00 na 18.11.2021 r. godz. 12:00. Zmienia się termin związania ofertą z do 15.12.2021 r. na do 17.12.2021 r.

Burmistrz Warty

/-/ Krystian Krogulecki