

Warta, 09.03.2023 r.

Gmina Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
98-290 Warta

WOA.271.3.2023.Zp

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 Pzp.), ogłoszonego BZP, Platformie Zakupowej i BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie w dniu 24.02.2023 roku na wykonanie zadania pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Rożdżały.

W związku z wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ ww. postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 Pzp udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ.

Pyt. 1 Jaki jest okres rękojmi w miesiącach lub latach wymagany przez Zamawiającego?

Odp. pyt. 1. Okres rękojmi wynika z ustawy Kodeks cywilny. Zamawiający nie ma wpływu na ustalenie okresu rękojmi.

Pyt. 2. Jaki jest minimalny okres gwarancji? W kryteriach podany jest 42 miesiące - 10 pkt, a w opisie kryteriów " W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy tj. minimalnego okresu"?

Odp. pyt. 2. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

Pyt. 3. W zapisach umowy w § 10, ust. 3, pkt 3.1 jest zapis o treści: " 3.1 niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, konieczność likwidacji kolizji z urządzeniami, obiektami, znaleziskami, których istnienia nie przewidywała opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, lub których lokalizacja jest rozbieżna z treścią dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że dokumentacja projektowa została wykonana z zachowaniem należytej staranności, a ww. braki lub rozbieżności wynikają z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę". Sporządzenia jakiej dokumentacji wymaga Zamawiający, w w/w postępowaniu? Jakiej dokumentacji dotyczy zapis umowy ?

Odp. pyt. 3. Zapis § 10 ust. 3 pkt 3.1 dotyczy zmiany terminu wykonania zadania w przypadku zaistnienia zdarzeń w nim wymienionych, a nie opracowania dodatkowej dokumentacji.

Pyt. 4. Proszę o umieszczenie na platformie formularza oferty i załączników w wersji edytowalnej WORD."

Odp. pyt. 4. Na platformie przetargowej są dostępne formularz oferty i załączniki w wersji WORD

Pyt. 5. Wzór umowy § 4 ustęp 5 prosimy o potwierdzenie, że w ramach umowy należy wykonać projekt Stałej Organizacji Ruchu

Odp. pyt. 5. Istniejący projekt organizacji ruchu bez zmian.

Pyt. 6. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla przedmiotowego zadania

Odp. pyt. 6. Dla projektowanego remontu drogi przyjęto kategorię ruchu KR1.

Pyt. 7. SST D-04.04.02 podaje wymagania dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Opis Techniczny podaje jedynie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.

Odp. pyt. 7. Wymagania dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zawarte w opisie technicznym dla poboczy w takim samym zakresie dotyczą konstrukcji nawierzchni jezdni.

Pyt. 8. Kosztorys Ofertowy podaje w p. 3.2, 3.3, 4.2 i 4.3 wykonanie nawierzchni z tłucznia lub kamienia podkładowego. Prosimy o potwierdzenie że w konstrukcji nawierzchni jezdni oraz pobocza należy zastosować podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. "

Odp. pyt. 8. Do wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni oraz poboczy należy zastosować kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm. Nie dopuszcza się materiałów wapiennych i osadowych.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert zostaje zmieniony z 13.03.2023 r. do godz. 11:00 na 16.03.2023 r. do godz. 11:00. Ulega zmianie również termin otwarcia ofert z 13.03.2023 r. godz. 12:00 na 16.03.2023 r. godz. 12:00. Zmienia się termin związania ofertą z do 11.04.2023 r. na do 14.04.2023 r.

Burmistrza Warty

/-/ Krystian Krogulecki