

Warta, 13.03.2024 r.

**Gmina Warta**  
Rynek im. Wł. St. Reymonta 1  
98-290 Warta

WOA.271.7.2024.Zp

### **Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 Pzp.), ogłoszonego BZP, Platformie Zakupowej i BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie w dniu 01.03.2024 roku na wykonanie zadania pn. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta.

W związku z wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ ww. postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 Pzp udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ.

Pyt. 1. Ad wszystkie przedmiary robót. W Przedmiarach na każdym zadaniu występuje warstwa ścieralna gr 6 cm, natomiast w opisie technicznym i na przekrojach jest warstwa wiążąca AC 16 W. Prosimy o wyjaśnienie jak ma być warstwa.

Odp. pt. 1. Należy przyjąć warstwę ścieralną mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 6 cm.

Pyt. 2. Ad przedmiar dr Cielce Grzybki. W Przedmiarze tym w pozycji 1.3 i 1.4 jest podbudowa z kruszywa gr 9 cm, i w poz. nr 1.5 jest podbudowa z kruszywa gr 10 cm na tym samym obmiarze. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. pyt. 2. Należy przyjąć podbudowę o grubości 9 cm.

Pyt. 3. Ad przedmiar dr Jakubice Baszków. W Przedmiarze tym w pozycji 1.3 i 1.4 jest podbudowa z kruszywa gr 9 cm, i w poz nr 1.5 jest podbudowa z kruszywa gr 10 cm na tym samym obmiarze. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. pyt. 3. Należy przyjąć podbudowę o grubości 9 cm.

Pyt. 4. Ad przedmiar dr Zagajew- Łabędzie W poz nr 2.2 jest pobocze z kruszywa gr 10 cm. Na przekrojach jest gr 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie jaka ma być grubość.

Odp. pyt. 4. Należy przyjąć pobocze z kruszywa o grubości 15 cm.

Pyt. 5. Ze względu na występujące rozbieżności pomiędzy opisem technicznym, przekrojem konstrukcyjnym a kosztorysem, prosimy o ujednoczenie grubości warstw podbudowy i określenie jaka mieszankę mineralno-bitumiczną należy wbudować?

Odp. pyt. 5. Dla wszystkich odcinków należy wykonać podbudowę o grubości 9 cm oraz warstwę ścieralną z mieszanki AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu KR1

Pyt. 6. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla każdego z 12 odcinków dróg przedmiotowego zadania

Odp. pyt. 6. Dla wszystkich odcinków należy przyjąć kategorię ruchu KR1.

Pyt. 7. Przedmiary Robót oraz Przekroje podają dla każdego odcinka przedmiotowego zadania zastosowanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm. Natomiast Opis Techniczny w przypadku odcinka Jakubice – Baszków, Kawęczyn – Gać Warcka oraz Tądów Górny nie podają zastosowania warstwy podbudowy z kamienia. Prosimy o wyjaśnienia które odcinki dróg spośród 12 powinny w swojej konstrukcji posiadać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm.

Odp. pyt. 7. Dla wszystkich odcinków w konstrukcji jezdni należy przyjąć podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm

Pyt. 8. D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi oraz D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego podają wymagania dla mieszanki AC 16 W 50/70 lub 35/50 i AC 11 S 50/70 bez podania kategorii ruchu oraz bez wymagań szczegółowych. Opisy Techniczne 12 odcinków dróg podaje wykonanie nakładki z warstwy ścieralnej AC 16 W lub warstwy wiążącej AC 16 W. Przekroje Poprzeczne 12 odcinków dróg podają zastosowanie warstwy wiążącej AC 16 W bez warstwy ścieralnej. Kosztorysy Ofertowe 12 odcinków dróg podaje zastosowanie warstwy ścieralnej bez podania wielkości uziarnienia, rodzaju asfaltu i kategorii ruchu i nie uwzględniają zastosowania warstwy wiążącej. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie konstrukcji dla wszystkich 12 odcinków dróg przedmiotowego zadania oraz wskazanie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować na poszczególne warstwy.

Odp. pyt. 8. Dla wszystkich odcinków należy wykonać warstwę ścieralną z mieszanki AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu KR1

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert zostaje zmieniony z 18.03.2024 r. do godz. 11:00 na 20.03.2024 r. do godz. 11:00. Ulega zmianie również termin otwarcia ofert z 18.03.2024 r. godz. 12:00 na 20.03.2024 r. godz. 12:00. Zmienia się termin związania ofertą z do 16.04.2024 r. na do 18.04.2024 r.

**Burmistrza Warty**

**/-/ Krystian Krogulecki**