

Gmina Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
98-290 Warta

WOA.271.2.2025.Zp

Dodatkowe wyjaśnienia do dokumentacji technicznej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 Pzp.), ogłoszonego BZP, Platformie Zakupowej i BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie w dniu 17.01.2025 roku na wykonanie zadania pn. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cielcach.

1. W pozycji 44 kosztorysu należy przyjąć technologię z projektu architektoniczno-budowlanego jak i na łączniku tak i na pomieszczeniach socjalnych.
2. Należy przyjąć do oferty zastosowanie membrany typ BRROFT1. Dla zadaszenia boiska membraną nie ma określonego współczynnika przenikania ciepła w związku z powyższym nie przewiduje się dodatkowych warstw izolacyjnych.
3. W pozycji przedmiarowej 76 należy uwzględnić siatkę zbrojeniową posadzkową z prętów ϕ 3 mm o rozstawie oczek 10 x 10 cm. Arkusze 2,0 x 1,0 m.
4. W załączeniu zaktualizowane zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. Zaktualizowane zestawienie zastępuje pierwotnie załączone do projektu.
5. Wyposażenie sportowe przewidziane w projekcie zostało uwzględnione do skosztorysowania w poz. 107 przedmiaru dotyczącego robót budowlanych.

Burmistrz Warty
/-/ Krystian Krogulecki