

Warta, 15.09.2025 r.

Gmina Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
98-290 Warta

W-RIGPiZP.271.9.2025.Zp

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 Pzp.), ogłoszonego BZP, Platformie Zakupowej i BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie w dniu 03.09.2025 roku na wykonanie zadania pn. Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta.

W związku z wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ ww. postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 Pzp udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ.

Remont drogi w miejscowości Ustków gmina Warta dz. Nr ew. 260, 274

Pyt. 1. Kosztorys/Przedmiar w poz. nr 1.3 i 1.4 podają wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa, tłucznia z użyciem materiałów: miał kamienny łamany (kruszyzny) 0/4,0 mm oraz tłuczeń kamienny niesortowany 2/31,5 mm. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jako górnej warstwy podbudowy kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Odp. pyt. 1. Zamawiający wyraża zgodę.

Remont drogi w miejscowości Rossoszycy – Lipiny w gminie Warta oraz w Rossoszycy oś Rotmistrza Witolda Pileckiego , ul. Sadowa i ul. Krótka

Pyt. 2. Kosztorys/Przedmiar w poz. nr 1.3 i 1.4 podają wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa , tłucznia z użyciem materiałów: miał kamienny łamany (kruszyzny) 0/4,0 mm oraz tłuczeń kamienny niesortowany 2/31,5 mm. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jako górnej warstwy podbudowy kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Odp. pyt. 2. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 3. Zgodnie z SWZ kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie załączonego przedmiaru robót. W związku z tym, że są znaczące rozbieżności pomiędzy skorygowanymi przedmiarami robót a załączonymi również kosztorysami nakładczymi (dot. przedmiaru na Rossoszycę i Ustków) prosimy o odpowiedź wg czego należy sporządzić kosztorys ofertowy wg przedmiaru robót czy wg kosztorysu nakładczego?

Odp. pyt. 3. Kosztorys ofertowy dotyczący dróg w Rossoszycy i Ustkowie należy sporządzić według kosztorysów nakładczych. Kosztorysy ofertowe dotyczące wszystkich dróg należy złożyć w wersji uproszczonej.

Burmistrza Warty
/-/ Krystian Krogulecki