

Warta, 21.10.2025 r.

**Gmina Warta**

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1  
98-290 Warta

W-RIGPiZP.271.18.2025.Zp

**Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 Pzp.), ogłoszonego BZP, Platformie Zakupowej i BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie w dniu 09.10.2025 roku na wykonanie zadania pn. Remont drogi asfaltowej Gać Warcka - Tuwalczew.

W związku z wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ ww. postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp udziela wyjaśnień treści SWZ.

Pyt. 1. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla przedmiotowego zadania.

Odp. pyt. 1. Kategoria ruchu KR2, klasa drogi D.

Pyt. 2. W SWZ zapis punkt 20.4 stanowi, że cena jest kosztorysowa, wyliczona na podstawie przedmiaru i kosztorysu nakładczego stanowiących załącznik nr 13 do SWZ. W załączniku nr 13 występują rozbieżności w grubościach warstw konstrukcyjnych pomiędzy przedmiarem a kosztorysem nakładczym. W związku z powyższym na podstawie którego z ww. dokumentów mamy sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru czy kosztorysu nakładczego?.

Odp. pyt. 2. Proszę sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie kosztorysu nakładczego z uwzględnieniem "krotności" dla pozycji 1.2, 1.7 i 1.9.

**Burmistrza Warty**

**/-/ Krystian Krogulecki**