

Warta, 10.02.2026 r.

Gmina Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
98-290 Warta

W-RIGPiZP.271.3.2026.Zp

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 Pzp.), ogłoszonego BZP, Platformie Zakupowej i BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie w dniu 03.02.2026 roku na wykonanie zadania pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Warta - droga Raszelki.

W związku z wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ ww. postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 Pzp udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ.

Pyt. 1. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla przedmiotowego zadania.

Odp. pyt. 1. Kategoria ruchu KR1 droga gminny klasy L.

Pyt. 2. Kosztorys/Przedmiar w poz. nr 1.3 i 1.4 podają wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa , tłucznia z użyciem materiałów: miał kamienny łamany (kruszyzny) 0/4,0 mm oraz tłuczeń kamienny niesortowany 2/31,5 mm. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie jako górnej warstwy podbudowy kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Odp. pyt. 2. Dopuszcza się użycie kruszywa 0/31,5 mm

Pyt. 3. Kosztorys/Przedmiar podaje wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej natomiast Dokumentacja Techniczna – Część Opisowa podaje wykonanie nakładki z warstwy wiążącej AC 16 W. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne wyjaśnienie jaki rodzaj konstrukcji należy zastosować dla przedmiotowego zadania.

Odp. pyt. 3. Proszę przyjąć do wyceny zgodnie z kosztorysem warstwę ścieralną grubości 6 cm.

Burmistrza Warty
/-/ Krystian Krogulecki