

Warta, 13.02.2026 r.

Gmina Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1
98-290 Warta

W-RIGPiZP.271.4.2026.Zp

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 Pzp.), ogłoszonego BZP, Platformie Zakupowej i BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie w dniu 05.02.2026 roku na wykonanie zadania pn. Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na pomieszczenia żłobka w ramach inw. „Utworzenie 8 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Gminnym w Warcie przy ul. Koźmińskiej 11”.

W związku z wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ ww. postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 Pzp udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ.

Pyt. 1. Proszę o załączenie wykazu stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykazem stolarki p.poż.

Odp. pyt. 1. W załączeniu wykaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Pyt. 2. Proszę o załączenie wykazu wyposażenia.

Odp. pyt. 2. Wykaz wyposażenia znajduje się w załączniku nr 12 do SWZ.

Pyt. 3. Proszę o bardziej szczegółowe opisanie wymaganej warunkami p.poż klapy dymowej.

Odp. pyt. 3. W załączeniu rysunek i dane klapy dymowej.

Pyt. 4. Jaki konkretny typ rolet wewnętrznych należy przyjąć do wyceny (z wyszczególnieniem stopnia zaciemnienia materiału, sposobu montażu, mechanizmu sterowania).

Odp. pyt. 4. Wymiana rolet jak na załączonym zdjęciu. Kolor zielony.

Pyt. 5. Prosimy o podanie grubości wełny mineralnej (wraz ze współczynnikiem lambda), jaką należy przyjąć do wyceny dla pasa oddzielenia ppoż.

Odp. pyt. 5 Grubość wełny mineralnej 15 cm, współczynnik lambda),031.

Pyt. 6. Proszę o rozważenie możliwości wystawienia faktury częściowej.

Odp. pyt. 6. Zamawiający wprowadza zapisy dotyczące faktur częściowych do postanowień wzoru umowy. W załączeniu poprawiony załącznik nr 9 do SWZ wzór umowy.

Ponadto Zamawiający wnosi dodatkowe uzupełnienia do dokumentacji technicznej i kosztorysu:

- poprawiony rzut przyziemia
- **do oferty cenowej należy uwzględnić:**

Pozycje dodatkowe kosztorysu

46 – KNR 401/ 313/4/1 - obmiar 0,95 x 2,05

47 – KNR 19/ 1024/1 - obmiar drzwi p.poż EI 60 60/200

Informujemy również, że uległ zmianie termin składania ofert z 20.02.2026 r. do godz. 11:00 na 23.02.2026 r. do godz. 11:00. Jednocześnie uległ zmianie termin otwarcia ofert z 20.02.2026 r. godz. 11:00 na 23.02.2026 r. godz. 11:30 oraz termin związania ofertą z 22.03.2026 r. na 25.03.2026 r.

Burmistrza Warty
/-/ Krystian Krogulecki